

Zarządzenie Nr 11/2013
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim
z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68)

zarządzam, co następuje:

- §1. Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim, ul. Sienkiewicza 2A , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- §2. Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:
 - a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
 - b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
 - c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
 - d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
 - e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.
- §3. W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora, przy czym graniczną datę wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań ustala się na 31 grudnia 2013 roku.

- §4. W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Krośnie Odrzańskim a operatorem.
- §5. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Naczelnika Wydziału Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczego.
- §6. Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia.
- §7. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 roku.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Krośnie Odrzańskim

bryg. mgr inż. Piotr Radny

